



**ISTITUTO SUPERIORE  
"G.FERRARI"**

**V.le Varallo, 153 13011 BORGOSIESIA (VC)**

**Tel.: 0163/22236 Fax: 0163/200253**

**Con sezione associata**

**I.T.G. MERCURINO ARBORIO di GATTINARA-Via Volta, 27 – 13045 GATTINARA (VC)**

**Tel: 0163/827257 Fax: 0163/825416**

Circolare n. 65

**OGGETTO:** Gestione del Calore, Ditta Antas Sistema di telegestione e telecontrollo dell'impianto di riscaldamento

Con la presente si comunica che presso ogni istituto sono stati installati diversi sensori di temperatura ambiente collegati da remoto con la centrale di monitoraggio. La Ditta Appaltatrice del Servizio Gestione Calore monitora e gestisce il riscaldamento tramite il sistema di telegestione e telecontrollo. Questa operazione è finalizzata al contenimento dei consumi energetici e all'abbattimento degli inquinanti in atmosfera.

Si confida inoltre sul controllo del personale scolastico finalizzato ad evitare atti vandalici o manomissione degli impianti terminali. In particolare:

- Eventuali sonde di temperature ambiente manomesse, potrebbero inibire il funzionamento del riscaldamento;
- Lo spegnimento del singolo ventilconvettore (ove presente), dal suo interruttore a bordo, ne inibisce il funzionamento in automatico; tale disattivazione manuale non garantirà la corretta erogazione di calore e conseguente riduzione di confort ambientale;
- L'impostazione in posizione non corretta delle testine termostatiche (ove presenti) a corredo dei termosifoni, inibiscono il riscaldamento dello stesso all'abbassarsi della temperatura.

Borgosesia, 04/12/2019

Il Dirigente Scolastico  
Mauro Faina